



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00382**

Срок действия с 23.04.2025 г. по 22.04.2030 г.

№ **ПБ219576**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР ВЛАДИМИР»
ОГРН: 1035011201862, адрес: Российская Федерация, 601025, Владимирская область, муниципальный район Киржачский, сельское поселение Кипревское, территория Кипрево, строение 1
Телефон: +7 (492) 247-71-35, адрес электронной почты: info@porotherm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР ВЛАДИМИР»
ОГРН: 1035011201862, адрес: Российская Федерация, 601025, Владимирская область, муниципальный район Киржачский, сельское поселение Кипревское, территория Кипрево, строение 1
Телефон: +7 (492) 247-71-35, адрес электронной почты: info@porotherm.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».
Место нахождения: 109052, город Москва, Нижегородская ул, д. 70 к. 1, помеш. 5/1
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция, ограждающая несущая из крупноформатного камня марок: Porotherm 20, Porotherm 2.1, Porotherm 25, Porotherm 25M, Porotherm 38, Porotherm 38 Thermo, Porotherm 44, Porotherm 51, выпускаемого по ГОСТ 530-2012, толщиной от 200 до 510 мм, марки прочности не менее М75, класса средней плотности от 0.7 до 1.0, марки морозостойкости от F25 до F50. Предел огнестойкости REI 240, класс пожарной опасности К0(45). Предел огнестойкости по потере целостности, теплоизолирующей и несущей способности – REI240 (при равномерно распределённой нагрузке 10т.м.п.). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 302247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ОКПД 2: 23.32.11.110
ТН ВЭД: 6904900000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № 6712/0425 от «23» апреля 2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2025 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководство по технологии строительства из крупноформатных блоков Porotherm; Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 9001-2015(ISO 9001:2015) № 006RU.Я2331.04ПВК0/10354, выдан органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "МФЦС" рег. № МФЦС.006RU.Я2331.04ПВК0

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый