



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00381**

Срок действия с 23.04.2025 г. по 22.04.2030 г.

№ **ПБ219575**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР ВЛАДИМИР»  
ОГРН: 1035011201862, адрес: Российская Федерация, 601025, Владимирская область, муниципальный район Киржачский, сельское поселение Кипревское, территория Кипрево, строение 1  
Телефон: +7 (492) 247-71-35, адрес электронной почты: info@porotherm.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР ВЛАДИМИР»  
ОГРН: 1035011201862, адрес: Российская Федерация, 601025, Владимирская область, муниципальный район Киржачский, сельское поселение Кипревское, территория Кипрево, строение 1  
Телефон: +7 (492) 247-71-35, адрес электронной почты: info@porotherm.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».  
Место нахождения: 109052, город Москва, Нижегородская ул, д. 70 к. 1, помещ. 5/1  
Телефон: +7 (495) 108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.  
Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция, ограждающая несущая из крупноформатного камня марок: Porotherm 8, Porotherm 2.1, Porotherm 12, Porotherm 20, Porotherm 25, Porotherm 25M, выпускаемого по ГОСТ 530-2012 толщиной от 80 до 250 мм, марки прочности не менее М75, класса средней плотности от 0.8 до 1.0, марки морозостойкости от F25 до F50. Предел огнестойкости E120/I90, класс пожарной опасности K0(45). Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности – E120/I90.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 302247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;  
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ОКПД 2: 23.32.11.110  
ТН ВЭД: 6904900000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № 6711/0425 от «23» апреля 2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2025 г.)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Руководство по технологии строительства из крупноформатных блоков Porotherm; Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 9001-2015(ISO 9001:2015) № 006RU.Я2331.04ПВК0/10354, выдан органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "МФЦС" рег. № МФЦС.006RU.Я2331.04ПВК0

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



**Ю.А. Соловьев**

**С.Д. Чалый**