



Система добровольной сертификации  
«Многофункциональный центр стандартизации» (СДС «МФЦС»)  
Регистрационный номер РОСС RU.Я2331.04ПВКО

Испытательная лаборатория  
ООО «Многофункциональный центр стандартизации»  
свидетельство о подтверждении компетенции № МФЦС.05.RU.Я2331.04ПВКО

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ООО «Многофункциональный центр стандартизации»

Фатеев А.Ю.

М.П.



## ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7772/1025 от «03» октября 2025 г.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Место проведения испытаний | Испытательная лаборатория ООО «Многофункциональный центр стандартизации»   |
| Заявитель                  | ООО «ВИННЕР КАЗАНЬ», 422730, Республика Татарстан, муниципальный район Высокогорский, сельское поселение Куркачинское, поселок ж/д разъезда Куркачи, улица Е. Гайдара здание 4. ОГРН 1103316001612, телефон: +7(843) 598-40-08; Адрес электронной почты: info@porotherm.ru |
| Наименование продукции     | Porotherm 25 (КМ-Р-ПГ 80x375x219/10,53НФ/М100/0,8/F50)   |
| Изготовитель               | ООО «ВИННЕР КАЗАНЬ», 422730, Республика Татарстан, муниципальный район Высокогорский, сельское поселение Куркачинское, поселок ж/д разъезда Куркачи, улица Е. Гайдара здание 4. ОГРН 1103316001612, телефон: +7(843) 598-40-08; Адрес электронной почты: info@porotherm.ru |
| НД на продукцию            | ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.  |
| Цель испытаний             | Подтверждение соответствия требованиям по звукоизоляции, установленным СП 51.13330.2011; Оценка индекса изоляции воздушного шума   |
| Методика испытаний         | ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций  |

- Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный центр стандартизации». 115054, Россия, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ ДУБИНИНСКАЯ, Д. 11/17 СТР. 3, ПОМЕЩ. 10Б/1/П
- Средства измерений и испытательное оборудование, согласно паспортам, ИЛ ООО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ». Всё испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие свидетельства о поверке.
- Дата получения образцов: 20.09.2025 г. Дата испытаний 04.10.2025 г.

### Условия испытаний:

- температура воздуха – 22°C;
- относительная влажность воздуха – 55,1 %;
- сигнал – «белый шум» в 1/3 октавных полосах частот;

Результаты испытаний приведены на 2 страницах

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям*

- площадь образца – 10,5 м<sup>2</sup>;
- Объем камеры высокого уровня: 200 м<sup>3</sup>;
- Объем камеры низкого уровня: 107 м<sup>3</sup>;
- Форма камеры: трапецеидальная с непараллельными стенами.

**Результаты испытаний**

| Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц | Изоляция воздушного шума R(f), дБ |
|---|-----------------------------------|
| 100   | 35,1                              |
| 125   | 37,5                              |
| 160   | 39,2                              |
| 200   | 40,5                              |
| 250   | 41,8                              |
| 315   | 43,3                              |
| 400   | 45,0                              |
| 500   | 47,1                              |
| 630   | 49,5                              |
| 800   | 52,2                              |
| 1000  | 54,8                              |
| 1250  | 56,9                              |
| 1600  | 58,5                              |
| 2000  | 59,7                              |
| 2500  | 60,5                              |
| 3150  | 59,9                              |
| <b>R<sub>w</sub>, дБ</b>                            | <b>52,0</b>                       |


**Описание измеренной конструкции:** Конструкция из керамических блоков Porotherm 25, толщиной 250 мм, плотностью 800 кг/м<sup>3</sup>, на растворе плотностью 1800 кг/м<sup>3</sup>, с соотношением объема раствора и блоков 10/95, оштукатуренная с двух сторон гипсовой штукатуркой 20 мм.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец изделия: перегородка из камней керамических крупноформатных для перегородок Porotherm 25, изготовитель ООО «ВИННЕР КАЗАНЬ», 422730, Республика Татарстан, муниципальный район Высокогорский, сельское поселение Куркачинское, поселок ж/д разъезда Куркачи, улица Е. Гайдара здание 4, соответствует требованиям СП 51.13330.201 1 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Испытания провел:

Инженер по испытаниям

 Морозов И.Е.

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям*