



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00384**

Срок действия с 23.04.2025 г. по 22.04.2030 г.

№ ПБ219578

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР КАЗАНЬ»
ОГРН: 1103316001612, адрес: Российская Федерация, 422730, Республика Татарстан, муниципальный район Высокогорский, сельское поселение Куркачинское, поселок ж/д разъезда Куркачи, улица Е. Гайдара, здание 4
Телефон: +7 (843) 598-40-08, адрес электронной почты: info@porotherm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР КАЗАНЬ»
ОГРН: 1103316001612, адрес: Российская Федерация, 422730, Республика Татарстан, муниципальный район Высокогорский, сельское поселение Куркачинское, поселок ж/д разъезда Куркачи, улица Е. Гайдара, здание 4
Телефон: +7 (843) 598-40-08, адрес электронной почты: info@porotherm.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».
Место нахождения: 109052, город Москва, Нижегородская ул, д. 70 к. 1, помещ. 5/1
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция, ограждающая несущая из крупноформатного камня марок: Porotherm 8, Porotherm 2.1, Porotherm 20Light, Porotherm 12, Porotherm 20, Porotherm 25, Porotherm 25M, выпускаемого по ГОСТ 530-2012 толщиной от 80 до 250 мм, марки прочности не менее M75, класса средней плотности от 0,8 до 1,0, марки морозостойкости F50. Предел огнестойкости E120/I90, класс пожарной опасности K0(45). Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности – E120/I90. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 302247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ОКПД 2: 23.32.11.110
ТН ВЭД: 6904900000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № 6714/0425 от «23» апреля 2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2025 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководство по технологии строительства из крупноформатных блоков Porotherm; Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 9001-2015(ISO 9001:2015) № 006RU.Я2331.04ПВК0/10355, выдан органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "МФЦС" рег. № МФЦС.006RU.Я2331.04ПВК0

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый