

Правительство Москвы
ГУП г. Москвы

«Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой»

Аттестат аккредитации №RUMCC.АЛ.199. по 11.05.14г
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 21 СЛ27 по 14.10.15г.
Испытательная лаборатория СМиК
111524 г. Москва, ул. Плеханова, 9

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «НИИМосстрой»
Буров М.П.
2012 г.

ПРОТОКОЛ № 49 от 09.04.2012г.

Результаты испытаний на морозостойкость кирпича ручной формовки IBSTOCK (Англия) завод Leicester, доставленного в Испытательную лабораторию СМиК ГУП «НИИМосстрой» по договору №77/28/00/10 от 01.02.10г.

ЗАО «Фирма «КИРИЛЛ»

Адрес потребителя: 109544, г.Москва, ул.Библиотечная, д.27/2.

Наименование изделий	Результаты испытаний на морозостойкость
1.Кирпич ручной формовки IBSTOCK (Англия) завод Leicester	Кирпич выдержал без видимых признаков повреждений 150 циклов попеременного замораживания и оттаивания в воде
Требования ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»	Для F150 Образцы должны выдерживать 150 циклов, попеременного замораживания и оттаивания в воде без видимых признаков повреждений.

Испытания проводились по ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по результатам испытаний на морозостойкость доставленные образцы кирпичей ручной формовки IBSTOCK (Англия) завод Leicester, выдержали 150 циклов попеременного замораживания и оттаивания в воде без видимых признаков повреждений и по морозостойкости относятся к марке F150, что соответствует требованиям ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».

/ Зав. Испытательной лабораторией

Мошковская С.В.

Зав.сектором

Горохова Т.В.